

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Новочеркасская специальная школа-интернат №33»
Адрес: 346421, г. Новочеркасск, ул. Тополиная 60, тел 6-80-02, факс: 6-80-48

Начальнику отдела НД и ПР ОНД и ПР по г.
Новочеркаску УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области -
государственному инспектору г. Новочеркасска
по пожарному надзору
капитану внутренней службы
Сосновскому И. И.

Уважаемый Иван Игоревич!

Сообщаем об устранении выявленных нарушений в ходе проведенной плановой выездной проверки ГКОУ РО Новочеркасская специальная школы-интерната №33 (предписание № 104/1.).

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
2. Помещения чердака оборудованы системой АПС.
3. Исключено использование извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников.
4. Исключено расположение оповещателя на расстоянии до потолка менее 150 мм.
5. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
6. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.
7. При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей горизонтальное и вертикальное расстояния между ними обеспечено не менее 50 мм.

Директор школы-интерната

19.12.2022 г.



И. Е. Климченко